



제11-0357호

안 전 인 증 서

Flameproof Engineering Pty Ltd

Unit 18, 27 New Line Road Dural, NSW2158, Australia

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

————— 품 목 —————

FJB Series Enclosure

————— 형식 · 모델 / 용량 · 등급 / 인증번호 —————

형식·모델	용량 · 등급	인증번호
FJB-433	Max rating 80 ~ 220 W	11-GA4BO-0357
	Ex d IIB+H2 T* * 뒷면 인증 범위 참조	

————— 인 증 기 준 —————

방호장치 의무안전인증 고시(노동부고시 제2010-36호)

————— 인 증 조 건 —————

Tamb = -20 °C ~ +40 °C or Tamb = -20 °C ~ +60 °C

2011 년 12 월 12 일

한국가스안전공사 사장





인 증 조 건

1. 제조공장:

Unit 18, 27 New Line Road Dural, NSW2158, Australia에 위치한 Flameproof Engineering Pty Ltd 제조하는 제품 중 아래 인증범위의 제품에 한함.

2. 제품개요

The FJB series of enclosure are designed to house terminals, control, signalling, and distribution equipment & instruments.

3. 인증범위: 본 인증서는 아래의 형식번호에 한하여 유효함

FJB-433

- Internal volume of the enclosure : 21.5 ℓ

- Maximum Power Dissipation in watts

Model	T6 (Tamb + 40℃)	T6 (Tamb + 60℃)	T5 (Tamb + 40℃)	T5 (Tamb + 60℃)
FJB-433	170 W	80 W	220 W	150 W

4. 안전한 사용을 위한 조건

Tamb = -20 ℃ ~ +40 ℃ or Tamb = -20 ℃ ~ +60 ℃

5. 인증(변경)사항

6. 그 밖의 사항

- 안전인증품의 품질관리. 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수
